Trinkwasserparameter

Stand 31.12.2020

Härtebereiche
weich : weniger als 8,4 °dH
mittel : 8,4 bis 14 °dH
hart : mehr als 14 °dH

1° dH = 0,1783 mmol/l

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Röttersdorf		2,3	0,406	weich	8,24	143	0,19	12,6	2,9	< 0,03	< 0,005
Brennersgrün											
Heberndorf											
Lehesten											
Oßla											
Röttersdorf											
Weitisberga											
Wurzbach											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Heinersdorf		6,4	1,135	weich	7,72	300	0,1	34,7	13	< 0,03	< 0,015
Eliasbrunn											
Friesau											
Heinersdorf											
Klettigshammer											
Oberlemnitz											
Ruppersdorf											
Thierbach											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Schlegel		6,1	1,08	weich	8,47	229	0,12	32,2	2,9	0,038	< 0,015
Blankenstein											
Harra											
Kießling											
Lichtenbrunn											
Seibis											
Schlegel											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Ebersdorf		11,8	2,11	mittel	7,87	526	0,16	63,5	0,9	< 0,03	< 0,015
Ebersdorf											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Lückenmühle		6,7	1,19	weich	7,63	277	0,35	37,6	7,4	0,073	<0,015
Altengesees											
Burglemnitz											
Gahma											
Gleima											
Karolinenfield											
Rauschengesees											
Remptendorf											
Thimmendorf											
Weisbach											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Hornsgrün		8,2	1,47	weich	7,74	305	0,1	51,3	7	<0,03	< 0,015
Bad Lobenstein											
Dürrenbach											
Grumbach											
OT Heinrichsort/Wurzbach											
Helmsgrün											
Neundorf											
Titschendorf											
Unterlemnitz											
Rodacherbrunn											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Liebengrün		7,8	1,4	weich	8,03	338	0,18	38,4	1,1	<0,03	<0,015
Liebengrün											
Liebschütz											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Zoppoten		16,1	2,88	hart	7,53	576	0,2	97,6	9,1	<0,03	< 0,015
Pöritzsch											
Röppisch											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
TWA Pottiga		5,3	0,95	weich	7,74	269	0,2	26,3	34,9	0,03	<0,015
Birkenhügel		8,0	1,43	weich	7,08	360	0,3	43,2	18,7	< 0,03	<0,015
Pottiga											

GWV	Parameter	Gesamthärte		Härtebeereich	pH- Wert	Leitfähigkeit	Trübung	Calcium	Nitrat	Eisen	Mangan
	Einheit	°dH	mmol/l	nach WRMG		µS/cm	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Arlas		6,9	1,200	weich	7,42	273	0,25	37	<9	0,046	0,029
Saaldorf Mühlberg		8,7	1,555	mittel	7,26	312	0,15	45,8	1,4	<0,01	<0,005
Saaldorf Finnhütten		10,1	1,803	mittel	7,86	408	0,22	41	1,7	0,011	<0,005
Saaldorf Ort		7,3	1,301	weich	7,69	285	0,33	36,8	1,9	< 0,01	<0,005
Muckenberg Schönbrunn											
		7,6	1,35	weich	7,62	454	0,1	61,4	14	<0,01	< 0,005
ON Schönbrunn											